

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России)

620075, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана 84 т.(343)346-10-54 ф. E-mail: oitp-undso@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности Кушвинского городского округа, городского округа Верхняя Тура, городского округа Красноуральск УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного надзора)

Свердловская обл., г. Кушва, ул. Первомайская, 23, тел. 8 (34344) 2-50-82, 2-56-71, E-mail: tond-kushva@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 8/1/8

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 10"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица)

законному представителю юридического лица:- Заведующей Трофимовой Ирине Павловне

фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Кушвинского ГО, ГО Верхняя Тура, ГО Красноуральск по пожарному надзору

подполковника внутренней службы

Волкова С.А.

№ 8

(наименование органа ГПН)

от « 09 » апреля 2021 года

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря

1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин.

« 23 » апреля 2021 г.

по 13 ч. 00 мин.

« 12 »

мая 2021

г.

проведена проверка

инспектором ОНД Кушвинского ГО, ГО В-Тура, ГО Красноуральск Коржавиним Евгением Павловичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору)

Муниципальное Автономное Дошкольное Образовательное Учреждение Детский сад №10

г. Кушва, ул. Рабочая, 50 «г»

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

Заведующий МАДОУ №10 Трофимовой Ириной Павловной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	на объекте защиты отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение, которое должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	ст.82 ч.2 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.37 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г, п.7.72-7.81 СНиП 23-05-95	15.04.2022г.	
2	на объекте защиты руководитель организации не обеспечивает наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара из расчета одно средство на каждого	п. 30 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от	01.10.2021г.	

	дежурного.	16.09.2020г.	
3	на объекте защиты не обеспечивается устройство пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для беспрепятственного проезда пожарной техники в случае пожара в любое время года, ограничен проезд пожарной техники, установленный требованиями пожарной безопасности. (ширина проезда к зданию со стороны входов в групповые ячейки составляет менее 3,5 м.)	п.1 ч.1 ст.60, ч.6 ст.63, п.1 ч.1 ст.90 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.71 ППР в РФ утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г, п.8.1, 8.6, 8.7 СП 4.13130.2013.	15.04.2022г.
4	на объекте защиты не соблюдено требование к противопожарному люку выводящего на чердак здания, а именно выполнен без предела огнестойкости и не соответствует размерам не менее 0,6x0,8 м.	ст.4, ч.1,3,13 ст.88 ФЗ-123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.7 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям, п.4.8 СНиП II-A.5-62 Противопожарные требования.	15.04.2022г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Инспектор ОНД и ПР Кушвинского ГО, ГО В-Тура, ГО Красноуральск  
Коржавин Евгений Павлович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«12» мая 2021г.



М.Л.Д.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

Трофимова Ирина Павловна, Заведующий Муниципального Автономного Дошкольного Образовательного Учреждения Детский сад №10, Приказ №42-к от 25.03.2021г. «О выходе на работу».)

(должность, фамилия, инициалы)

«12» мая 2021г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

ДНД МЧС России: 8 (495) 449-99-99;

ГУ МЧС России по Свердловской области: 8 (343) 262-99-99;

ОНД Кушвинского ГО, ГО Верхняя Тура, ГО Красноуральск 8 (34344) 2-50-82.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575794

Владелец Трофимова Ирина Павловна

Действителен с 04.05.2021 по 04.05.2022